



VUE EN PLAN ÉTAGE 1/200

Légende	
	type 1 Downlight encastré, lampe LED 1x12W Type Baseled, marque Thorn ou équi.
	type 2 Luminaire encastré, Tubes Fluorescent T5 - 1 x 55W Type INDIQUATTRO, marque THORN ou équivalent
	type 3 Luminaire encastré, Tubes Fluorescent T16 - 4 x 14W Type QUATROT5, marque THORN ou équivalent
	type 4 Luminaire étanche, tube fluorescent T16 - 2 x 35W Type AQUAFORCE II, marque THORN ou équivalent
	type 5 Projecteurs asymétrique en applique, lampe HIT-CE 1x150W marque BEGA ou équivalent
	type 6 Réflecteur industriel, lampe HIE 250W Type CONCAVIA, marque THORN ou équivalent
	type 7 Hublot étanche antivandale, lampe TC-TEL 26W Type EYE BE, marque THORN ou équivalent
	Armoire électrique
	Coffret de sécurité pour coupure d'urgence munis de 2 voyants à LED
	Sirène intérieure (115dB à 1m.)
	Clavier de décondamnation équipement d'alarme intrusion
	Détecteur de choc et d'ouverture type haute sécurité pour porte donnant sur l'extérieur
	Commandes porte sectionnelle
	Détecteur bi-volumétrique
	Prise de courant 2P+T 10/16A
	Prise de courant 2P+T 10/16A étanche
	Prise de courant 3P+N+T étanche
	Poste de travail équipé : - 4 prises de courants 2P+T 10/16A - 1 prise informatique RJ45, 9 contacts - FTP - 1 prise téléphone RJ45, 9 contacts - FTP
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur double allumage
	Interrupteur Va-et-vient double allumage
	Alimentation électrique force motrice
	Interrupteur simple allumage à voyant
	B.A.E.S. pour balisage des cheminements, 45 Lumens / 1H, anti-corrosion IP 67 - IK 07
	B.A.E.S. pour balisage des cheminements, 45 Lumens / 1H, avec grille de protection

FOND DE PLAN			
ORIGINE	NOM DU FICHIER	INDICE	DATE
ARCHITECTE	PLAN_2.PDF		01/09/2015

MAITRE D'OUVRAGE:
Commune de PINS-JUSTARET
 31860 PINS-JUSTARET

DENOMINATION DE L'OPERATION:
**Projet de construction des
 ateliers municipaux**

Indice	Date	Description
2	30/05/2016	Modification suite retour MOA
1	20/11/2015	Modification suite retour MOA
0	23/10/2015	Création du document

PHASES		EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE	
ESQUISSE	AFS	Alain CROUX	Bureau d'études Eco2 Wattconseil
AFD	APD	4 rue Guérin Tarayre 31100 TOULOUSE tel 05 61 99 30 24 web site: alaincroux@orange.fr	29 place Napoléon Bonaparte 31200 FONTAINEBLEAU tel 05 61 48 77 37 contact.eco2@gmail.com
PRO	EXE	TITRE DU DOCUMENT	
DCO		Plan ELEC R+1	
RESPONSABLE: Geoffrey DAPOIGNY		N° PLAN	
DESSIN: Alexandre CABION		EL2	
DESIGNATION DU LOT: COURANT FORT - COURANT FAIBLE			
Echelle: 1/50		DATE: 30/05/2016	Indice 2