


























Légende

-  type 1 Downlight encastré, lampe LED 1x12W
Type Baseled, marque Thorn ou équ.
-  type 2 Luminaire encastré, Tubes Fluorescent T5 - 1 x 55W
Type INDIQUATTRO, marque THORN ou équivalent
-  type 3 Luminaire encastré, Tubes Fluorescent T16 - 4 x 14W
Type QUATROT5, marque THORN ou équivalent
-  type 4 Luminaire étanche, tube fluorescent T16 - 2 x 35W
Type AQUAFORCE II, marque THORN ou équivalent
-  type 5 Projecteurs asymétrique en applique, lampe HIT-CE 1x150W
marque BEGA ou équivalent
-  type 6 Réflecteur industriel, lampe HIE 250W
Type CONCAVIA, marque THORN ou équivalent
-  type 7 Hublot étanche antivandale, lampe TC-TEL 26W
Type EYE BE, marque THORN ou équivalent
-  Armoire électrique
-  Coffret de sécurité pour coupure d'urgence
munis de 2 voyants à LED
-  Sirène intérieur (115dB à 1m.)
-  Clavier de décondamnation équipement
d'alarme intrusion
-  Détecteur de choc et d'ouverture type haute sécurité
pour porte donnant sur l'extérieur
-  Commandes porte sectionnelle
-  Détecteur bi-volumétrique
-  Prise de courant 2P+T 10/16A
-  Prise de courant 2P+T 10/16A étanche
-  Prise de courant 3P+N+T étanche
-  Poste de travail équipé :
- 4 prises de courants 2P+T 10/16A
- 1 prise informatique RJ45, 9 contacts - FTP
- 1 prise téléphone RJ45, 9 contacts - FTP
-  Interrupteur simple allumage
-  Interrupteur double allumage
-  Interrupteur Va-et-vient double allumage
-  Alimentation électrique force motrice
-  Interrupteur simple allumage à voyant
-  B.A.E.S. pour balisage des cheminements,
45 Lumens / 1H, anti-corrosion IP 67 - IK 07
-  B.A.E.S. pour balisage des cheminements,
45 Lumens / 1H, avec grille de protection

FOND DE PLAN			
ORIGINE	NOM DU FICHIER	INDICE	DATE
ARCHITECTE	PLAN_2.PDF		01/09/2015

MAITRE D'OUVRAGE:
Commune de PINS-JUSTARET
31860 PINS-JUSTARET

DENOMINATION DE L'OPERATION:
**Projet de construction des
ateliers municipaux**

Indice	Date	Description
2	30/05/2016	Modification suite retour MOA
1	20/11/2015	Modification suite retour MOA
0	23/10/2015	Création du document

PHASES		ESQUISSE	Alain CROUX	Bureau d'études Eco2 Wattconseil 4 rue Guillemin Tarzyne 31100 TOULOUSE tel 05 61 99 30 24 atelier.alaincrox@orange.fr contact.eco2@gmail.com
RESPONSABLE		PRO		
DESSIN		DES		
DESIGNATION DU LOT:		COEURANT FORT - COURANT FAIBLE	N° PLAN EL1	
Echelle: 1/50		DATE: 30/05/2016	Indice 2	

VUE EN PLAN 1/100

REZ DE CHAUSSEE

LES C
APRÈS